



防爆合格证

证号：GYB17.1551X

由 沈阳振科仪表有限公司
(地址：沈阳市浑南新区新隆街7号206室)

制造的产品：

名称 振动变送器

型号规格 VT177230-a-b-05

防爆标志 Ex ia II C T4 Ga

产品标准 Q/SZK.05-2016

图样编号 177230-00

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.4-2010、GB 3836.20-2010 标准，特颁发此证。

本证书有效期：2017年7月25日至2022年7月24日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
 2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件：该产品必须与隔离式安全栅配套组成本安防爆系统；产品使用环境温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
 3. 型号规格说明：a代表测量范围，可为00、01或02；b代表频响，可为01或02。
 4. 本安电气参数： $U_i = 28\text{V}$ ； $I_i = 100\text{mA}$ ； $P_i = 0.7\text{W}$ ； $C_i \approx 0\mu\text{F}$ ； $L_i \approx 0\text{mH}$ 。
 5. 产品外壳防护等级IP66。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一七年七月二十五日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号
邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn
Email:info@nepsi.org.cn

电话：+86 21 64368180
传真：+86 21 64844580